

יום ראשון 05 אוקטובר 2025

למגדלי הכותנה עונת 2025

הנדון: אחסון כותנה גולמית במשקים

כמו בכל שנה, אנו שבים ומדגישים את התנאים לאחסון הגליליות לפני שליחתן למנפטה.

1. כמות הגליליות ליחידת אחסון תהיה עד ל – 40 גליליות.
2. למקרה של שתי יחידות אחסון לאותו משטח המרחק ביניהם יעמוד על 30 מ' לפחות .
3. אסור לאחסן את הגליליות בקומות.
4. המרחק בין הגליליות בשורה (החלק ללא הניילון) יהיה לפחות 15"ס"מ.
5. המרחק בין השורות יהיה 1 מ'.
6. נדרש שיהיה מקור מים זמין בשטח האחסון.
7. רצוי שתהיה שמירה במקום.
8. תזכורת: במקרה של אירוע שריפה ההשתתפות העצמית של המגדל תהיה עד 30,000 דולר לאירוע.
9. יש לוודא כי ישנו ניקוז טוב במגרש.
10. מיקום המגרש חייב להיות רחוק מוואדיות או תעלות ניקוז.
11. על פי החלטות הקנט, כל משטח מחייב אישור הקנט. יש לדווח לנציג הקנט על מיקום מגרש האחסון.
12. בכל מקרה צריך לוודא כי אנו עושים את המאמצים הנדרשים לשמור על הכותנה מנזקים בעיקר אש .

בברכה

יזהר לנדאון – מנכ"ל

